



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A21-001

2020年4月1/2页

### Automation Organizer Wind 0/I-NV4软件之修复

在 SW1A Automation Organizer 中包含的显示编程软件 Wind0/I-NV4 中发现以下故障。  
详情如下

#### 涉及模块

- Wind0/I-NV4 Ver. 1.12.0或之后版本  
(Automation Organizer Ver. 3.17.0或之后版本)  
型号: SW1A-W1C  
注:也包括从IDEC官方网站下载的软件。

当使用上述版本的软件时,以下型号可能会出现以下故障:

- HG5G/4G/3G/2G-V 可编程显示器
  - HG5G-VFXT22MF-B, HG4G-VCXT22MF-B
  - HG3G-VAXT22MF-\*, HG3G-V8XT22MF-\*, HG2G-V5FT22TF-\*
- HG4G/3G 可编程显示器
  - HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B
  - HG3G-AJT22TF-\*, HG3G-AJT22MF-\*, HG3G-8JT22TF-\*, HG3G-8JT22MF-\*
- HG2G-5F 可编程显示器
  - HG2G-5FT22TF-\*
- HG2G-5T 可编程显示器
  - HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*
- HG1G 可编程显示器
  - HG1G-4VT22TF-\*
- HG1P 可编程显示器
  - HG1P-ST32YBFH-B0, HG1P-ST32ZBFH-B0

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路209号企业中心第二座8楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A21-001

2020年4月 2/2 页

### 软件故障

使用 WindOI-NV4 Ver. 1.11.4 或更低版本的 WindOI-NV4 以小写字母设定密码时, 使用 WindOI-NV4 Ver. 1.20.0 或更高版本的 WindOI-NV4 输入密码会导致密码验证失败。已更改“安全功能”对话框中密码的设置规范。

- WindO/I-NV4 Ver. 1.11.4 或更低: 数字和字母(大写字母)
- WindO/I-NV4 Ver. 1.12.0 或更高: 数字和字母(大小写字母)和符号

因此, 在打开已设定密码的项目文件时, 会对在“用户名和密码确认”界面中, 以小写字符设定的密码做出以下改变。

- WindO/I-NV4 Ver. 1.11.4 或更低: 小写字母转换为大写字母
- WindO/I-NV4 Ver. 1.12.0 或更高: 按照原样输入小写字母。

表 1: 目标版本的密码比较

比较项目	WindO/I-NV4 Ver. 1.11.4 或更低	WindO/I-NV4 Ver. 1.12.0 或更高
目标版本中允许使用字符作为密码。	大写字母字符 数字字符	大写/小写字母字符 数字字符 符号
WindO/I-NV4 中输入密码时的动作	将小写字母转换为大写字母, 然后验证密码。	以输入的字符进行密码验证

因此, 如果在 WindO/I-NV4 Ver. 1.11.4 或更低版本中用户习惯了输入小写密码时, 若在 WindO/I-NV4 Ver. 1.12.0 或更高版本输入相同的小写密码, 会导致密码错误, 项目文件无法打开。

### 临时措施

在 WindO/I-NV4 Ver. 1.11.4 或更低版本创建的项目时使用大写字母输入密码。

例如: 如果用户曾经在以 WindO/I-NV4 Ver. 1.11.4 或更低的版本设定密码“abc1234”, 那么应该在以 WindO/I-NV4 Ver. 1.12.0 或更高版本打开时输入的密码是“ABC1234”。

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225